



ОБЩИНА „РОДОПИ“ - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ  
Пловдив 4000, ул. „Софроний Врачански“ №1а Тел: 032/604100 факс:032/625776  
[www.rodopi-bg.com](http://www.rodopi-bg.com) ; e-mail: [municipality\\_rodopi@abv.bg](mailto:municipality_rodopi@abv.bg)

Община Родопи - Пловдив  
Номер и дата на документа:  
92-00-338 #1/16.4.2014 г.

Код за достъп: 96623571

Състоянието на документа може да  
проверите на: [www.rodopi-bg.org](http://www.rodopi-bg.org)

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА  
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО  
РЕДА НА ГЛАВА 8А ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:  
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНО  
ОСВЕТЛЕНИЕ В 18 НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА  
ОБЩИНА РОДОПИ“

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с отправени запитвания по горепосочената процедура, Ви даваме следните разяснения:

**Въпрос 1:** По позиция „Доставка и подмяна на изгорели лампи за УО. Заб.Подменят се след заявка от кмет на нас.место.“ 650бр. - какъв е моделът и видът на изгорелите лампи за УО?

**Отговор 1:** Три са видовете /модели/ лампи, монтирани понастоящем в населените места на Община Родопи, а именно:

1. Натриева лампа 70 W ,E 27
2. Енергоспестяваща лампа 30 W (42 W ),E27
3. Лум.лампа DUAL.L 36 W/840

**Въпрос 2:** По позиция – „Доставка и монтаж авт. предпазители и пускатели за табла УО Заб.Подменят се след заявка от кмет на нас.место“ 40 бр. - какъв е моделът и видът на автоматичните предпазители и пускатели?

**Отговор 2:** Видовете /модели/ предпазители и пускатели са както следва:

1. Прекъсвач Е 61N+1P 16A(20 A)
2. Пускател 16 A, 25 A/220 V

**Въпрос 3:** В ценовото предложение /образец №12/ трябва да попълнем единичните цени за отделните видове СМР, а как ще получим общата стойност за обекта: дали трябва да използваме Техническото задание, на последната му страница има общ сбор на всички видове СМР и така да получим общата стойност?

**Отговор 3:** Общата стойност следва да се получи чрез умножаване на единичните цени за доставка и монтаж на съответните стоки по количествата, заложените за същите в техническото задание.

**Въпрос 4:** Относно т.3.2.6. от документация, а именно „Участниците трябва да представят мостри на предлаганите осветителни тела (комплект с лампа) и часовници за улично осветление.“- кога трябва да се представят тези мостри?

**Отговор 4:** Мострите следва да се представят заедно с офертата за участие в процедурата.

ПЛАМЕН СПАСОВ

Кмет на Община Родопи, Област Пловдив

